

Aftale om sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde

Inden I begynder et varmt arbejde, skal både bygherre, entreprenør og brandvagt underskrive og/eller udfylde aftalen. Der skal altid være en kopi af aftalen på arbejdsstedet.

Aftalen skal anvendes ved enhver form for varmt arbejde.

Policenr.

Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor man arbejder med varmeudviklende værktøj, eller hvor man arbejder med eller frembringer flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbejde sker fx i forbindelse med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og ukrudtsbrænding. Varmt arbejde kan dog forekomme i flere andre arbejdsprocesser og situationer, derfor er den førnævnte opremsning ikke udtømmende.

Aftaleblanketten henvender sig til byggeriets parter, fx tømrere, tagdækkere, vvs- og smedeb Branchen m.fl., bygherre, bygningsejer, rådgiver m.fl., men er også til brug ved værkstedsarbejde, fx autoværksteder, sprøjteværksteder m.fl., hvor der kan forekomme brandfarlige situationer.

Varmt arbejde skal udføres i henhold til DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3, udgivet af DBI.

Inden I begynder på arbejdet, skal reglerne på side 2 være fulgt.

Bygherre	<input type="text"/>
Arbejdsadresse	<input type="text"/>
Arbejdssted	Angiv det præcise arbejdssted - fx tag over indgang, rum nr. xx, teknikrum i kælder etc.
Arbejdsbeskrivelse	Beskriv arbejdets art - fx anvendes der gasbrænder, slibning, svejsning, tagdækning, skæring i ventilationskanaler, ukrudtsbrænding etc.
Arbejdsperiode	Dato fra: _____ til: _____ i tidsintervallet fra kl. _____ til kl. _____.
Selvrisiko	Ved varmt arbejde er der en forhøjet selvrisiko - se policen/vilkårene.

Erklæring

Vi erklærer hermed, at vi overholder reglerne på side 2 af denne aftaleblanket, og at vi gennemfører relevante foranstaltninger jævnfør DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.

Bygherren Ansvarlig på arbejdsadressen	Navn:	Mobiltelefon:	
	Underskrift:		
Entreprenøren Ansvarlig på arbejdsadressen	Navn:	Firma:	Mobiltelefon:
	Underskrift:		
Brandvagt	Brandvagtens navn:	Mobiltelefon:	
	Underskrift:		

HUSK: I skal anmelde enhver hel eller delvis afbrydelse af AVS- og ABA-anlæg (vandsprinkler og brandalarm) til brandvæsenet og Topdanmark senest den forudgående arbejdsdag kl. 12.00.

Bygherren

Ansvarlig på arbejdsadressen

Bygherrens ansvarlige repræsentant for arbejdsstedet under arbejdets udførelse har følgende forpligtelser:

1. Undersøge, om det er en fredet bygning, hvor der gælder specielle forhold og aftaler.
2. Udpege brandvagt ved varmt arbejde, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet og **mindst 1 time** efter varmt arbejde hver dag.
3. Frakoble evt. automatisk brandsikringsanlæg. Ved myndighedskrævede anlæg skal den lokale brandmyndighed give tilladelse til frakoblingen, og du skal også orientere Topdanmark.
4. Rengøre arbejdsstedet for brandbare materialer og støv.
5. Flytte brandfarlige materialer og andet inventar mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal forsvarlig og sikker afdækning foretages.
6. Tætn og beskytte evt. revner og huller, fx ved gennemføringer og ved andet brandbart materiale.
7. Sikre sig, at udførende firma, udførende person og brandvagt har kendskab til gældende sikkerhedskrav, herunder DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
8. Informere udførende firma om særlige risici, bygningskonstruktioner, ventilationsanlæg, oplag m.v.
9. Informere udførende firma om særlige tekniske installationer, der kan medføre udslip eller eksplosionsfare ved forkert håndtering.
10. Sikre, at alarmering af brandvæsenet kan ske.
11. Tilkoble evt. automatisk brandsikringsanlæg efter endt varmt arbejde.
12. Bygherren har yderligere påtaget sig punkt: _____

Entreprenøren

Ansvarlig på arbejdsadressen

Entreprenørens ansvarlige repræsentant på arbejdsstedet under hele arbejdets udførelse har følgende forpligtelser:

13. Kontrollere, at revner og huller er tætnet/beskyttet.
14. Kontrollere, om der er hulrum under tag eller bag vægge, der indeholder brandbart materiale.
15. Kontrollere, at der er klargjort og opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som foreskrevet i DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
16. Sikre sig, at adgangsvej til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokerede og umiddelbart kan anvendes i tilfælde af brand.
17. Udføre arbejdet i henhold til gældende sikkerhedskrav, herunder DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
18. Entreprenøren har yderligere påtaget sig punkt: _____

Brandvagt

I skal altid udpege en brandvagt, som kan være entreprenør, bygherre eller en 3. person

Brandvagten på arbejdsstedet har under og efter arbejdets udførelse følgende forpligtelser:

19. Være bekendt med gældende sikkerhedskrav, herunder DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
20. Kontrollere, at arbejdsstedet er rengjort, og at brandbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis.
21. Klargøre og opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, fx slangevinde og/eller egnet håndslukningsmateriel som foreskrevet i DBI-vejledning 10, del 1, del 2 og del 3.
22. Sikre, at der er mulighed for hurtig alarmering, fx i form af alarm, brandtryk eller opladet mobiltelefon.
23. Være til stede og holde opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse og foretage planlagte rundringer.
24. **Være til stede og holde opsyn i pauser og mindst 1 time efter endt varmt arbejde** samt udføre mindst 2 rundringer med aftalt interval efter endt arbejde.
25. Modtage meddelelse om tilendebragt arbejde fra den udførende person.
26. Brandvagten har yderligere påtaget sig punkt: _____